



Trójkąt Zasuwa

Dostosować rzędne i głębokości ułożenia do sytuacji w terenie
W miejscach gdzie przykucie gruntem rurociągu będzie mniejsze od 1,40 m,
należy rurociąg ocieplić łupkami poliuretanowymi zabezpieczonymi folią wodoszczelną.

Projektował: Piotr Cześcik upr.nr POM/0020/PWOS/03	Data: 29-06-2015	Podpis:	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania wody w Somoninie działka nr 471/2 i 471/8.	Podziatka: 1:25 Ilość ark.: 1
Sprawdził: Marcin Kaczmarek upr.nr POM/0206/P00S/08	Data: 29-06-2015	Podpis:	Tytuł rysunku: Studnia nn 3 z obudową i uzbrojeniem	Nr Rys. 14/T Numer ark.: 1/1

Trójnik Dn125/Dn125 żel.

Zasuwa DN 80

Hydrant DN 80 nadziemny

229.60

68

59

62

63

65

Dn 80 żel.

Hydrant

Podziatka:
1:25
Ilość ark.:
1
Numer ark.:
1/1