

MODYFIKACJA NR 1 z dnia 10.07.2017r.
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2015, poz. 2164.) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany w treści SIWZ poprzez dokonanie modyfikacji:

1) części 3 SIWZ o treści:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest...

która otrzymuje nowe brzmienie:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odpowiednio dobranego polimeru w formie emulsji do odwadniania osadu ściekowego stabilizowanego tlenowo w ilości do 18.000 kg w zależności od potrzeb Zamawiającego spełniającego następujące wymagania:

- polimer w formie emulsji zużywany w prasie taśmowej do odwadniania osadów MONOBELT NP12CK,
- zużycie polimeru nie większe niż **25kg** na tonę suchej masy osadu. przy zapewnieniu suchej masy osadu co najmniej **15%** po odwodnieniu potwierdzone przez laboratorium GPRU,
- odciek z prasowania klarowny,
- przy odwadnianiu brak pienienia odcieku z prasy,
- polimer musi posiadać świadectwo jakości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest konieczność przeprowadzenia testów w skali technicznej. Wykonawca przystępując do przetargu musi dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt 30kg emulsji. Test ma na celu ocenę skuteczności działania poszczególnych środków.

Wykonawcy przed przystąpieniem do testów w skali technicznej winni dokonać doboru 1 typu polimeru potrzebnego w procesie zagęszczania osadu uwzględniając rozwiązania technologiczne i rzeczywistą charakterystykę osadu Zamawiającego. W tym celu Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni próby osadu nadmiernego dla przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Testy zagęszczenia osadu w skali technicznej na oczyszczalni ścieków w Sławkach zostaną przeprowadzone w dniach **od 03.07.2017r. do 20.07.2017r.** W trakcie testów Zamawiający ustali:

- zużycie emulsji w kg na 1 tonę suchej masy osadu,
- % suchej masy osadu w nadawie i po zagęszczeniu.

Testy prowadzone będą przy nadawie osadu wynoszącej 6 m³/godzinę, oraz nadawie emulsji wynoszącej 2,10 l/godzinę. Próba trwać będzie 2 godziny. Wyniki będą zaokrąglone do

dwóch miejsc po przecinku. Badania przeprowadzone będą w laboratorium zakładowym znajdującym się na terenie oczyszczalni ścieków. Wykonawca zostanie poinformowany o dacie rozpoczęcia testu i może uczestniczyć w nim jako obserwator. Test zostanie zakończony podpisaniem protokołu zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego, którego wynik będzie podstawą do złożenia oferty przetargowej.

Dostawa polimeru będzie odbywała się partiami w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 800 – 1200 kg netto po wcześniejszym uzyskaniu informacji od Zamawiającego. Minimalna ilość zamawianego polimeru wynosi 1 opakowanie. Wykonawca w ciągu 72 godzin od otrzymania informacji, zobowiązany będzie dostarczyć polimer do Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Usługowego Sp. z o.o. w Sławkach. Do każdej dostawy winno być dołączone świadectwo jakości produktu.

Zamówienia za pośrednictwem faksu/telefonu składane będą w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30. Zapłata za otrzymany polimer będzie następowała przelewem po każdorazowej dostawie na podstawie wystawionej faktury w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania.

2) części 11 pkt. 11.1 – 11.3 SIWZ o treści:

11.1 Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w biurze Zamawiającego: 83-314 Somonino, Sławki 1A, do 17.07.2017 r. do godz. 9:45.

11.2 Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o.o.
Sławki 1A, 83-314 Somonino
Oferta – Dostawa polimeru 2017

Nie otwierać przed dniem 17.07.2017r. godz. 10.00

11.3. Otwarcie ofert nastąpi 17.07.2017r. godz. 10.00 w Biurze Zamawiającego.

która otrzymuje nowe brzmienie:

11.1 Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie **w biurze Zamawiającego: 83-314 Somonino, Sławki 1A, do 21.07.2017 r. do godz. 9:45.**

11.2 Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o.o.
Sławki 1A, 83-314 Somonino
Oferta – Dostawa polimeru 2017

Nie otwierać przed dniem 21.07.2017r. godz. 10.00

11.3. Otwarcie ofert nastąpi **21.07.2017r. godz. 10.00** w Biurze Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja treści SIWZ powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Myszk