

Wyjaśnienia z dnia 29.03.2018r.
Modyfikacja z dnia 29.03.2018r.
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Sukcesywna dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej Somonino – Goręczyno (ul. Kasztelańska)** wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Dotyczy poz. 1 załącznika nr 3 do SIWZ – Czy Zamawiający dopuszcza osadniki h-590?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osadniki o parametrze h-590mm.

Pytanie nr 2:

Dotyczy poz. 39 załącznika nr 3 do SIWZ – Czy Zamawiający ma na myśli stopnie przykręcane czy wbijane?

Odpowiedź:

Poz. 39 dotyczy stopni włazowych żeliwnych przykręcanych.

Pytanie nr 3:

Chciałbym zapytać o osadnik zanieczyszczeń stalowy h – 600mm (kosz), pozycja pierwsza w kalkulacji cenowej (zał. nr 3 do SIWZ). Zapytanie brzmi czy ten kosz w wysokości h-575mm będzie przez Państwa zaakceptowany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osadnik o parametrze h-575mm

Pytanie nr 4:

Czy pozycje 12,13,14,15 z pozycją 39 (kalkulacja cenowa zał. nr 3 do SIWZ) nie są zdublowane? Jeżeli w złożonej przez nas ofercie kręgi betonowe będą posiadały stopnie, czy pozycja Stopnie włazowe żeliwne sztuk 370 (pozycja 39 w kalkulacji cenowej, zał. nr 3 do SIWZ) będzie dalej obowiązywać i należy ją uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Pozycja 39 w załączniku nr 3 do SIWZ jest obowiązująca i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania kalkulacji cenowej.

Pytanie nr 5:

Dot. poz. 2 zał. nr 3 - Czy Zamawiający dopuszcza dennicę na uszczelkę DN1200 h-800?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dennicę na uszczelką o parametrze DN1200 h-800

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja treści SIWZ nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Myszk