

**Wyjaśnienia z dnia 18.04.2018r.
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Budowa hali garażowej na terenie działki nr 490/2 w miejscowości Sławki** wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

W związku z zamówieniem publicznym na "Budowę hali garażowej", proszę o informację, czym mają być obudowane dach oraz ściany hali (czy ma to być blacha trapezowa, czy płyta warstwowa)?

W przypadku blachy trapezowej, proszę o sprecyzowanie informacji jaki ma być profil blachy, jej grubość, kolor, oraz czy na dachu ma być montowana blacha z powłoką antykondensacyjną?

W przypadku płyty warstwowej, proszę o podanie informacji, jaki rdzeń ma mieć płyta (czy poliuretan, czy poliizocyan, czy styropian, czy wełna mineralna), jakiej grubości ma być rdzeń oraz o podanie koloru płyt na dach oraz ściany.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym stanowiącym załącznik do SIWZ izolację termiczną poszycia zewnętrznego dachu jak i ścian stanowi ocieplana płyta warstwowa o grubości 80mm z rdzeniem styropianowym. Elementy te z zewnątrz winny być pomalowane w kolorze szarym (dokładny numer koloru zostanie określony spośród barw palety RAL producenta płyt warstwowych).

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OBSŁUGI KLIENTA

Przemysław Ptach
mgr Przemysław Ptach